



LCIE

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° 10018 / 610704

Délivrée à:
Delivered to:

LEGRAND FRANCE

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 87045 LIMOGES
Cedex - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

2034BA

Produit:
Product:

Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source centralisée

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

LEGRAND

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

628 65 , 629 65

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Classe II - flux lumineux P/NP : 400 lm - (voir au verso)

Informations complémentaires:
Additional informations:

Lampe de secours : 6 leds
Suppression de 2 références et mise à jour normative.

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2009+A11:2009
NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008
UTE C 71-802:2001

Documents pris en compte:
Relevant documents:

LCIE n°95537-590456 J1 / K1

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n°10018 / 590453 du 2010-04-19

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2011-05-10

Rémi HANOT

Responsable de Certification
Certification Officer

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Références	IP / IK	Tension	Puissance (W) – (VA)
628 65	IP43 / IK07	24 Vcc 48 Vcc	8,5 W 8,5 W
629 65	IP43 / IK07	110/220 Vcc 230 Vac	8,5 W 20 VA

